Протокол фотофиксации дефектов

ООО «ПРОЕКТ МЭС» · 8 800 222 75 14 · etlmes.ru

Заказчик: ООО «Заказчик »

Объект: Магазин розничной торговли «скрыто »

Адрес: адрес скрыт по договору
адрес скрыт по договору

Замечаний: 2

Дата: 2026-08-12

Исполнители: Вафин К.Р., Гарафутдинов А.Р.

ОБРАЗЕЦ



ОБРАЗЕЦ

ОБРАЗЕЦ

№	Элемент	Замечание	Что грозит	Рекомендация
1	ЩВК	Не опаяны и не оконцованы наконечником многопроволочные жилы кабелей	Жилки расходятся, контакт ослабевает — нагрев, искрение, пожар	Опрессовать все многопроволочные жилы наконечниками НШВИ (ГОСТ 10434-82(2003) п.2.1.11, ПУЭ п.2.1.21)



№	Элемент	Замечание	Что грозит	Рекомендация
1	ВРУ, ЩУМ	Не пронумерованы автоматические выключатели	При аварии невозможно быстро определить нужный автомат	Пронумеровать автоматы и подписать назначение каждой линии (комната, прибор) (ГОСТ 32397-2020 п.6.2.25)

ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЕЦ
ОБРАЗЕЦ